



Overzicht bewijzen van vakbekwaamheid vakdiscipline Lichtreclame, behorende bij de EVI 2004

1. Certificaat van de cursus Technisch beheerder Lichtreclame cursus C 730 van het Cursusloket
2. EVC certificaat Technische beheerder Lichtreclame.



Outillagelijst

Vakdiscipline lichtreclame

Het bedrijf dient de beschikking te hebben over de volgende instrumenten en documenten:

- a. Een Voltmeter geschikt voor het meten van wisselspanning tot ten minste 400 Volt;
- b. Een Ampèremeter geschikt voor het meten van wisselstroom van 0 tot 5 of 10 Ampère en van 0 tot 25 of 50 Ampère;
- c. Documentenbeheer, een uitgave van UNETO-VNI of vergelijkbaar;
- d. Laatste versie van NEN 1010;

Documenten, richtlijnen en normen zoals aangegeven onder Lichtreclame in documentenbeheer (zie www.documentenbeheer.nl)

De diploma- en outillagelijsten zijn ook verkrijgbaar voor de vakdisciplines:

- Elektrotechnische laagspanningsinstallaties
- Gastechische installaties
- Luchtbehandelingsinstallaties
- Metalen Dakbedekking
- Rioleringsinstallaties
- Verwarmingsinstallaties
- Warmtepompinstallaties
- Watertechnische Installaties
- Zonnestroom (PV)
- Zonthermische Systemen (Zth)

Zie: www.kvninl.nl of bel 079-321 79 93.